

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola, 22.01.2021

Rif. protocollo n. 515

Registro di Sistema Bando:PI358788-20

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA"

CIG: 8563422762

CUP: E48I17000040009

CUP: B48I17000610008

RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
7	al fine di poter quotare nel modo corretto le voci NP.AR.13 e NP.AR.15 abbiamo necessità di conoscere portata (l/sec) e prevalenza (m) delle pompe non indicate negli allegati in nostro possesso	Per NP.AR.13 (stazione di sollevamento per le acque bianche) i dati di progetto sono portata 20 lt/sec e prevalenza minima necessaria 4m. Per NP.AR.15 (pompe trituratrici per acque nere) i dati richiesti sono portata massima 2,2 lt/sec e prevalenza necessaria 3m.

II RUP

Ing. Americo Colamartini