

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

Meldola, 21.01.2021

Rif. protocollo n. 499

Registro di Sistema Bando: PI358788-20

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50 e s.m.i., per l'affidamento dell'appalto dei LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO CENTRALIZED COMPOUNDING CENTRE E CENTRO LOGISTICA - FASE 2 - FARMACIA"


CIG: 8563422762

CUP: E48I17000040009

CUP: B48I17000610008


RISPOSTE AI QUESITI

N°	QUESITO	RISPOSTA
3	RICHIESTA CONFERMA GARANZIA PROVVISORIA NON DOVUTA COME DA DISCIPLINARE La garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non è dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.L. 76/2020 convertito	Si conferma.



Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

	in L. 120/2020.	
4	Si pone il seguente quesito relativo al criterio E: dal momento che esiste già un impianto videocitofonico in progetto (e risulta conteggiato anche nel computo Metrico Estimativo), si chiede cosa si intenda con la dicitura "completamento delle predisposizioni impiantistiche" relativamente ai videocitofoni.	Nel progetto è previsto un impianto "tradizionale". Con il completamento delle predisposizioni impiantistiche, in particolare per l'impianto videocitofono, si intende la possibilità di interfacciamento tra il sistema su indicato e altri sistemi di comunicazione (ad esempio la possibilità di inviare le videochiamate di accesso oltre che ai videocitofoni interni anche ad eventuali videotelefon).
5	Si chiede conferma che le opere edili ed impiantistiche, identificate nella documentazione di gara con la dicitura "Non oggetto del presente appalto", non sono oggetto di miglioria e non potranno essere offerte come eventuali "migliorie aggiuntive" e quindi non dovranno essere oggetto di considerazione e valutazione da parte della commissione giudicatrice.	Si conferma che le opere con la dicitura "non oggetto del presente appalto" NON possono essere oggetto di miglioria e che pertanto non verranno valutate.
6	Si chiede se la linea elettrica di collegamento tra il Quadro generale di bassa tensione QGBT (realizzato nella FASE 1 dell'Appalto) e il Quadro	La linea elettrica di collegamento tra il QGBT (previsto in altro intervento) ed il QGNE (oggetto del presente appalto) è compresa nella voce del quadro



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

**Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori "Dino Amadori"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

ISTITUT
ROMAGNOLO
PER LO STUDIO
DEI TUMORI
DINO AMADORI

Area Risorse strutturali, tecnologiche, informatiche e Servizio tecnico
Ufficio tecnico

	<p>generale Edificio QGNE (oggetto del presente appalto) sia da considerarsi compresa nell'offerta economica del presente appalto. Evidenziamo che tale voce non è presente nel computo metrico. In attesa di vostro riscontro.</p>	<p>elettrico QGNE.</p>
--	---	------------------------

II RUP

Ing. Americo Colamartini